

Österreichischer Handball- und Faustball Bund
FAUSTBALL-STAAATSLIGA-KOMITEE

Ü B E R P R Ü F U N G S P R O T O K O L L
FÜR SPORTHALLEN

- =====
1. Bezeichnung der Halle : Sporthalle RIF
Universitäts-und Landessportzentrum Salzburg-RIF
 2. Anschrift: 5400 Hallein RIF Parkweg
Tel. 06245/7035 od. 7036
 3. Telefonnummer mit Vorwahl: 06245/7035 od. 7036
 4. Spielfeldgröße: Soll = 40 x 20 Meter Ist = 40 x 20 m
 5. Auslauf Rückwärts Soll = 1 m Ist = 2.53 und 2.47 m.
Seitlich Soll = 50 cm Ist = 3.45 und 3.47 m
 6. Ist eine Vorrichtung zum Spannen des
6 cm breiten Netzes vorhanden ? Ja Netz und Leine vorhanden.
 7. Sind die Pfosten an denen das Netz befestigt wird im
Schnittpunkt von Mittellinie und Seitenlinie ? ja.
 8. Wenn nicht (z.B. wenn das Netz an den Wänden befestigt wird),
sind die notwendigen Ersatzpfosten (Sprungständer etc.) vor-
handen und können diese auf den Schnittpunkt gestellt
werden ?
 9. Feststellungen zur Hallendecke bzw. auch zu allfälligen
Deckenverstrebungen, die außerhalb der Senkrechten zwischen
Decke und Spielfeldgrenze liegen:
Die Deckenkonstruktion besteht aus Holzstreben und ist ca 7.50 m. vom Hallen-
boden entfernt.
 10. Bei Geräten die sowohl an der Wand als auch an der Decke be-
festigt sind, soll der größere Anteil der Befestigung entschei-
dend sein, ob diese Geräte zur Wand bzw. zur Decke zählen.
Fangnetze die meist nach dem hinteren Auslauf angeordnet sind
und nahe der Wand oder auch weiter von dieser entfernt sind,
sollen unabhängig von deren Befestigung zur Decke zählen.
Welche Geräte zählen zur Decke ?
Welche Geräte zählen zur Wand ?
 11. Sind die an den Wänden angebrachten Basketballkörbe einschwenk-
bar oder fix ?
Alle Geräte kommen von den Wänden und ragen nicht in das Spielfeld hinein. Diese
Geräte gehören zur Wand und nicht zur Hallendecke. Die Basketballkörbe sind schwenk-
(Falls diese einschwenkbar sind, besteht die Verpflichtung diese bei Meisterschaftsspielen einzuschwenken). bar.

2)

12. Sind die Angabelinien bereits fix am Boden markiert oder müssen sie ganz oder teilweise aufgeklebt werden? (Die Angabelinien müssen über das gesamte Feld in der gleichen Breite verlaufen). Sind fix markiert.
13. Gibt es eine elektrische Anzeigentafel und ist diese für Meisterschaftsspiele verfügbar? ~~nein~~ ja.
14. Wenn eine elektrische Anzeigentafel fehlt, sind manuell zu betätigende Anzeigentafeln vorhanden?
15. Anzahl der vorhandenen Garderoben? ca 200
16. Gibt es für die Schiedsrichter eine eigene Garderobe? wenn notwendig ja.
17. Gibt es eine ausreichende Anzahl von Warmwasserdurchschenkern in den Garderoben? ja.
18. Wieviele Zuschauer faßt die Halle? bis zu ca 1.000
19. Sonstiges:

Bemerkungen:

Anzahl allfälliger Beilagen:

Die Überprüfung der Halle wurde am 17. 10. 1986
von LREF FOLLHAMMER

vorgenommen und die Eignung für die Durchführung von STL-Spielen
~~mit~~ ⁺ - ohne ⁺ Vorbehalt (falls es welche gibt, bitte bei den
Bemerkungen anführen) festgestellt.

Unterschriften der Prüfer:

Unterschrift des FB-Landesreferenten:

≠ Nichtzutreffendes bitte streichen.